

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г.Гудермес, ул. Еременка,13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 42/1/31

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 18 «БАРТ» Г. ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «БАРТ»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Межидов Х.А.* Отделение надзорной деятельности и № 42
профилактической работы по Гудермес-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 1 » марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.
« 27 » марта 2018 г. по 12 ч 30 мин. « 27 » марта 2018 г.

проведена проверка

*Инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республ-
ке Халимов Рамзан Сулейманович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 18 «БАРТ» Г. ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «БАРТ»)* , г.Гудермес, ул. А. бисултанова 85 корп.а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий Мовлаева Нурян Ахмадовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | На объекте защиты руководителю организации обеспечить перезарядку огнетушителя.(Группа "Ладушка") | Постановление правительства РФ № 390 : п. 478 | 28.05.2018 | |
| 2 | Установленный на объекте защиты огнетушитель обеспечить порядковым номером.(Группа "Веснушки") | Постановление правительства РФ № 390 : п. 475 | 28.05.2018 | |
| 3 | На объекте защиты светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(Группа "Радуга"- лестнич. площадка) | Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42 | 28.05.2018 | |
| 4 | На объекте защиты руководителю организации обеспечить перезарядку огнетушителя.(Группа "Зайчата") | Постановление правительства РФ № 390 : п. 478 | 28.05.2018 | |
| 5 | На объекте защиты распределительную коробку электропроводов оборудовать защитной крышкой.(Группа "Зайчата") | Постановление правительства РФ № 390 : п. 42 | 28.05.2018 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мая 2018 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» марта 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получила:



(подпись)

«28» марта 2018г.

Заведующий Мовлаева Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.